

Referencia Igazolás

Cégünk, hőhasznosító kazán tervezésére, gyártására, telepítésére és üzembe-helyezésére kapott megbízást.

Megrendelő: CTK Kft. Tiszaújváros
Kivitelező: Ganz Danubius Hungarosteel Mérnöki Kivitelező Kereskedelmi Kft.
H-1036 Budapest, Viador u. 7.
Gyártmány típusa: HRSF-7
Eng. Nyom: 25 bar
Névleges teljesítmény: 7 t/h

A berendezés kifőzése, kifúvatása a PIRO-LEVEL Bt. által forgalmazott FINEAMIN 15 típusú vegyszerrel, a gyártó és a Magyar Szakhatóságok által engedélyezett technológiával történt.

Az eljárás lényege, hogy tisztítási folyamat 2*24 órás ciklusban történik az üzemi nyomás és hőmérséklet 1/3-án. A környezetre ártalmas szennyező anyagok nem keletkeznek. A kifőzést és kifúvatást követően a rendszer víz- és gőzterei megfelelő tisztaságot mutattak, a felületeken a FINEAMIN passziváló képességeink köszönhetően egy vékony magnetit réteg létrejötte állapítható meg.

Az eljárás mintegy három napot vett igénybe, melynek során semmiféle probléma, vagy nem-várt esemény nem történt.

Tiszaújváros, 2017. március 22.

Pilcsik Zoltán

műszaki igazgató

Ganz Danubius Hungarosteel Kft.

